



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д.67, Ростов-на-Дону, 344019

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.61.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810

ТЕЛ. (86365) 7-22-63, ФАКС. (86365) 7-22-63 E-MAIL: kam@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Каменске-Шахтинском

С.В. Андрейчук

«16» июня 2023г.

Экспертное заключение
№06.5-06/1310 от 16.06.2023г.

Мною, заведующим отделением гигиены и эпидемиологии в
общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в городе Красный Сулин
Ивановым В.И.,
на основании, заявления вх. №23-01-11/938 от 02.06.2023г. Администрации
Киселевского сельского поселения, 346371, Ростовская область, Красносулинский
район, с.Киселево, ул.Мичурина,3, ИНН 6148555936, ОГРН 1056148019388,
проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды питьевой
нецентрализованного водоснабжения, отобранная в Администрации
Киселевского сельского поселения, источники нецентрализованного
водоснабжения Киселевского сельского поселения в х.Коминтерн:
ул.Щербатых,64; в х.Петровский: ул.Смоленская,76; ул.Степная,18; в х. Черников:
ул. Садовая,92, ул. Южная,17 по адресу: Ростовская область, Красносулинский
район.

Дата проведения инспекции: 16.06.2023г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

- протокол(акт) отбора(приема) образцов(проб) № 23-03.4-05/1025.2 от
08.06.2023г.;

Экспертное заключение № 06.5-06/1310 от 16.06.2023г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

- протокол лабораторных испытаний №23-02/1902-В от 15.06.2023г.

Характеристика представленной документации: документы предоставлены в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с: Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

пробы отобраны ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском в Администрации Киселевского сельского поселения, источники нецентрализованного водоснабжения Киселевского сельского поселения в х. Коминтерн: ул. Щербатых, 64; в х. Петровский: ул. Смоленская, 76; ул. Степная, 18; в х. Черников: ул. Садовая, 92, ул. Южная, 17 по адресу: Ростовская область, Красносулинский район.

Отклонения, допущенные при отборе, транспортировании, хранении образцов (проб): -

Лабораторные испытания проведены в ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510876. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.07.2016г.)

Выводы: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения, отобранная в Администрации Киселевского сельского поселения, источники нецентрализованного водоснабжения Киселевского сельского поселения, источники нецентрализованного водоснабжения Киселевского сельского поселения в х. Коминтерн: ул. Щербатых, 64; в х. Петровский: ул. Смоленская, 76; ул. Степная, 18; в х. Черников: ул. Садовая, 92, ул. Южная, 17 по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям (общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, колифаги), по содержанию химических веществ (хлор остаточный свободный).

Заведующий отделением гигиены и
эпидемиологии- врач по общей гигиене
отделения гигиены и эпидемиологии
в городе Красный Сулин



В.И. Иванов

Экспертное заключение № 06.5-06/1310 от 16.06.2023г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 2
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	